

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Свердловской области
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84, gu@mchs96.ru
8 (343) -12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8(343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84, oao-mchs@mail.ru 8(343)346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Режевского ГО, Артемовского ГО

623750, Свердловская область г. Реж, ул. Советская, 112 тел. 8(34364) 3-53-01

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 29 » сентября 2021 г., 17 час. 00 мин. № 211
(дата и время составления акта)

623743, Свердловская область, Режевской район, с. Арамашка, ул. Мира, 12

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области – заместителя главного государственного инспектора
Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору Костицына Александра Игоревича от
16.09.2021 № 211, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий № 66210061000200816591

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора,
ФРГУ №10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) *Заместителем главного государственного инспектора Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору Костицыным Александром Игоревичем.*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: *не привлекались*

эксперты (экспертные организации): *не привлекались*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений и территории объекта за-
щиты

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 623743, Свердловская об-
ласть, Режевской район, с. Арамашка, ул. Мира, 12

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 27 (МБОУ ООШ №27), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МБОУ ООШ №27, ИНН 6628009052 (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 20 » сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по « 29 » сентября 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

с « ___ » _____ г., _____ час. _____ мин.

по « ___ » _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня / 2 часа 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 20 » сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по « 20 » сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по адресу: 623743, Свердловская область, Режевской район, с. Арамашка, ул. Мира, 12 (истребование документов)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

с « 29 » сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по « 29 » сентября 2021 г., 17 час. 00 мин.

по адресу: 623743, Свердловская область, Режевской район, с. Арамашка, ул. Мира, 12 (осмотр)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Осмотр проводился с использованием технических средств фотосъемки, а именно: фотосъемка не проводилась

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Приказ о назначении руководителя; технический паспорт здания; кадастровый паспорт; копии удостоверений ПТМ; приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность; инструкция о мерах пожарной безопасности; должностные инструкции руководителя и лица ответственного за пожарную безопасность; рабочий проект системы пожарной сигнализации, системы управления оповещением и эвакуацией; расчёт по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон по ПУЭ для складских и производственных помеще-

ний; договор об обеспечении круглосуточного мониторинга событий и круглосуточной связи объектовой станции с пультом МЧС; технический отчет замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования; акт огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли; протокол эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы; акт проведения работ по очистке вентиляции от горючих отложений; договор на проведение работ по обслуживанию пожарной и тревожной сигнализации; акт ввода в эксплуатацию, акты проверки проведения работ по регламентному обслуживанию пожарной сигнализации и об обеспечении круглосуточного мониторинга событий и круглосуточной связи объектовой станции с пультом МЧС;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушений не выявлено

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзора (мероприятия).


12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Заместитель начальника отдела НД и ПР
Режевского ГО, Артемовского ГО УНД и
ПР ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (Заместитель главного государственно-
го инспектора Режевского ГО, Артемовско-
го ГО по пожарному надзору)
Костицын Александр Игоревич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0B7FEA045A9B25DEC76C43F60MDC9A24DB0
Владелец: Костицын Александр Игоревич
Действителен с 06.08.2021 по 06.11.2022

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Режевского ГО, Артемовского ГО по пожар-
ному надзору Костицын Александр Игоревич 8-902-877-15-43

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С актом выездной проверки ознакомлен (а):

Жимитриева Анна Мансуровна, и.о. директора ИРЧОСМНД
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» сентября 2021 г. 17 час. 00 мин.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом выездной проверки: